

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu mua sắm gói dịch vụ sửa chữa, bảo trì hệ thống báo gọi y tá Bệnh viện Bình Định. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

Tên gói thầu: Bảng chào giá gói dịch vụ sửa chữa, bảo trì hệ thống báo gọi y tá Bệnh viện Bình Định

1. Thông số kỹ thuật: Chi tiết danh mục hàng hoá và tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm theo thông báo này.
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.
3. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ.
4. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Thông báo.
5. Hiệu lực của chào giá: 90 ngày kể từ ngày ký.
6. Hồ sơ chào giá: Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì kín, niêm phong để bảo mật, bao gồm:

- Thư chào giá cạnh tranh
- Đăng ký kinh doanh (Bản sao y công chứng)
- Hồ sơ kinh nghiệm (Hợp đồng tương tự đã thực hiện)
- Bảng chào giá
- Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác nếu có
- Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc gửi bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0899 904 432– Mr. Cường

Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN AN SƠN

YÊU CẦU KỸ THUẬT

GÓI BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO GỌI Y TÁ BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH

1. Thông tin hệ thống báo gọi y tá

Thương hiệu: COMMAX

Hệ thống bao gồm các thiết bị sau:

STT	Tên thiết bị	Mô tả thiết bị	Số lượng
1	JNS-70MN	Máy chủ đặt tại phòng trực y tá, điều khiển và hiển thị tình trạng liên lạc	10
2	JNS-4CS	Liên lạc đầu giường, kết nối với nhau bằng 4 dây chung	340
3	JNS-PSM	Bộ điều khiển trung tâm và cấp nguồn	10
4	PB-500	Nút báo hiện diện y tá tạo tín hiệu Code Blue	129
5	ES-420	Nút gọi khẩn cấp trong nhà vệ sinh	129
6	CL-302C	Đèn báo hành lang 2 màu, 4 trạng thái	129

2. Hiện trạng hệ thống

Hệ thống triển khai lắp đặt tại các tầng nội trú của Bệnh viện Bình Định với chi tiết hiện trạng hệ thống như sau:

2.1 Tầng 3 dãy A:

Phòng	Chức năng	Tín hiệu
Phòng 03A02	Bàn gọi, nút chuông	Bình thường
Phòng 03A03	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường
Phòng 03A04	Bàn gọi G1	Có tín hiệu nhưng không gọi nghe được
	Bàn gọi G2	Bình thường
	Bàn gọi G3	Bình thường
	Bàn gọi G4	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường
Phòng 03A06, 03A07 VIP	Bàn gọi, nút chuông	Bình thường
Phòng 03A08	Bàn gọi G1, G2 Nút chuông	Bình thường
Phòng 03A09	Bàn gọi G1, G2 Nút chuông	Bình thường
Phòng 03A10	Bàn gọi G1, G2 Nút chuông	Bình thường
Phòng 03A16	Bàn gọi G1, G2 Nút chuông	Bình thường
Phòng 03A17	Bàn gọi G1, G2 Nút chuông	Bình thường
Phòng 03A18	Bàn gọi G1, G2 Nút chuông	Bình thường

Phòng 03A19	Bàn gọi G1,G2 Nút chuông	Bình thường
Phòng 03A22	Bàn gọi G1,G2 Nút chuông	Không quy hoạch BGYT
Phòng 03A21	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	Bình thường
	Bàn gọi G3	Bình thường
	Bàn gọi G4	Bình thường
	Bàn gọi G5	Bình thường
	Bàn gọi G6	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường
Phòng 03A43	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	Bình thường
	Bàn gọi G3	Bình thường
	Bàn gọi G4	Bình thường
	Bàn gọi G5	Bình thường
	Bàn gọi G6	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường
Phòng 03A44	Bàn gọi G1,G2	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường
Phòng 03A41	Bàn gọi G1,G2	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường
Phòng 03B21	Bàn gọi G1,G2	Có tín hiệu nhưng không gọi nghe được
	Nút chuông	Có tín hiệu nhưng không gọi nghe được
Phòng 03B20	Bàn gọi G1	Có tín hiệu nhưng không gọi nghe được
	Bàn gọi G2	Có tín hiệu nhưng không gọi nghe được
	Bàn gọi G3	Có tín hiệu nhưng không gọi nghe được
	Bàn gọi G4	Có tín hiệu nhưng không gọi nghe được
	Nút chuông	Có tín hiệu nhưng không gọi nghe được

2.2 Tầng 3 dây B: không nghe gọi điện được do chập tín hiệu toàn bộ

2.3 Tầng 5 dây A:

Phòng	Chức năng	Tín hiệu
Phòng 5A02	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	
	Bàn gọi G3	
	Bàn gọi G4	
	Nút chuông	
Phòng 5A03	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	Bình thường
	Nút chuông	Hỏng mất tín hiệu

Phòng 5A04,05 VIP	Bàn gọi, nút chuông	Có tín hiệu nhưng không nghe gọi được
Phòng 5A06	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	Hỏng mất tín hiệu
Phòng 5A07	Bàn gọi G1,G2	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường
Phòng 5A08	Bàn gọi G1,G2	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường
Phòng 5A14	Bàn gọi G1,G2	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường
Phòng 5A15	Bàn gọi G1,G2	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường
Phòng 5A16	Bàn gọi G1,G2	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường
Phòng 5A17	Bàn gọi G1,G2	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường
Phòng 5A19	Bàn gọi G1,G2	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường
Phòng 5A20	Bàn gọi G1,G2	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường
Phòng 5B37	Bàn gọi G1,G2	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường
Phòng 5B38	Bàn gọi G1,G2	Bình thường
	Nút chuông	Bình thường

2.4 Tầng 5 dây B: không nghe gọi điện được do hỏng thiết bị trung tâm

2.5 Tầng 6 dây A:

Phòng	Chức năng	Tín hiệu
Phòng 06A01	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	Bình thường
	Nút chuông toilet	Bình thường
	Nút chuông cửa phòng	Hỏng
Phòng 06A03	Các nút gọi	Bình thường
	Nút chuông toilet	Hỏng dây giật
	Nút chuông cửa phòng	Có đèn
Phòng 06A05	Bàn gọi G1	Bình thường
	Nút chuông toilet	Hỏng dây giật
	Nút chuông cửa phòng	Bình thường
Phòng 06A06	Bàn gọi G1	Bình thường

JYÊ

	Bàn gọi G2	Bình thường
	Nút chuông toilet	Bình thường
	Nút chuông cửa phòng	Bình thường
Phòng 06A07	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	Bình thường
	Nút chuông toilet	Bình thường
	Nút chuông cửa phòng	Hỏng
Phòng 06A08	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	Bình thường
	Nút chuông toilet	Bình thường
	Nút chuông cửa phòng	Bình thường
Phòng 06A14	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	Bình thường
	Nút chuông toilet	Hỏng dây giật
	Nút chuông cửa phòng	Bình thường
Phòng 06A15	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	Bình thường
	Nút chuông toilet	Bình thường
	Nút chuông cửa phòng	Bình thường
Phòng 06A16	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	Bình thường
	Nút chuông toilet	Bình thường
	Nút chuông cửa phòng	Bình thường
Phòng 06A17	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	Bình thường
	Nút chuông toilet	Bình thường
	Nút chuông cửa phòng	Bình thường
Phòng 06A19	Các Bàn gọi G1,G2	Bình thường
	Nút chuông toilet	Hỏng dây giật
	Nút chuông cửa phòng	Bình thường
Phòng 06A19	Các Bàn gọi G1,G2	Bình thường
	Nút chuông toilet	Hỏng dây giật
	Nút chuông cửa phòng	Bình thường

2.6 Tầng 6 dây B: không nghe gọi điện được do chập tín hiệu toàn bộ

2.7 Tầng 7 dây A: Thiết bị trung tâm bình thường và cần di chuyển vị trí đặt máy trung tâm

2.8 Tầng 7 dây B: Thiết bị trung tâm bị hỏng và cần di chuyển vị trí đặt máy trung tâm

2.9 Tầng 10 dãy A:

Phòng	Chức năng	Tín hiệu
Phòng 10A.16	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	Hồng
	Nút chuông toilet	Hồng
	Nút chuông cửa phòng	Hồng
Phòng 10A.17	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	Bình thường
	Nút chuông toilet	Có đèn, không đồ chuông
	Nút chuông cửa phòng	Có đèn
Phòng 10A.19	Bàn gọi G1	Bình thường
	Bàn gọi G2	Bình thường
	Bàn gọi G3	Bình thường
	Nút chuông toilet	Bình thường
	Nút chuông cửa phòng	Bình thường
Phòng 10A.15	Bàn gọi G1	Hồng
	Bàn gọi G2	Gọi được, rè
	Nút chuông toilet	Hồng
	Nút chuông cửa phòng	Hồng
Phòng 10A.14	Bàn gọi G1	Có đồ chuông, không nghe
	Bàn gọi G2	Có đồ chuông, không nghe
	Nút chuông toilet	Có tín hiệu đèn, không đồ chuông
	Nút chuông cửa phòng	Có tín hiệu đèn
Phòng 10A.08	Bàn gọi G1	Có đồ chuông, không nghe
	Bàn gọi G2	Có đồ chuông, không nghe
	Nút chuông toilet	Có tín hiệu đèn, không đồ chuông
	Nút chuông cửa phòng	Hồng
Phòng 10A.07	Bàn gọi G1	Có đồ chuông, không nghe
	Bàn gọi G2	Có đồ chuông, không nghe
	Nút chuông toilet	Có tín hiệu đèn, không đồ chuông
	Nút chuông cửa phòng	Có tín hiệu đèn
Phòng 10A.06	Bàn gọi G1	Hồng
	Bàn gọi G2	Hồng
	Nút chuông toilet	Có tín hiệu đèn, không đồ chuông
	Nút chuông cửa phòng	Có tín hiệu đèn
Phòng 10A.04 (Phòng Vip)	Bàn gọi 1G	Hồng
	Nút chuông toilet	Có tín hiệu đèn, không đồ chuông
	Nút chuông cửa phòng	Hồng, đèn tự sáng
Phòng 10A.03	Bàn gọi G1	Hồng
	Bàn gọi G2	Hồng
	Bàn gọi G3	Hồng
	Bàn gọi G4	Hồng

T

	Bàn gọi G5	Hồng
Phòng 10A.02	Bàn gọi G1	Hồng
	Bàn gọi G2	Hồng
	Nút chuông toilet	Có tín hiệu đèn, không đồ chuông
	Nút chuông cửa phòng	Có tín hiệu đèn
Phòng 10A.37	Bàn gọi G1	Hồng, không có tín hiệu
	Bàn gọi G2	Hồng, không có tín hiệu
	Nút chuông toilet	Hồng, không có tín hiệu
	Nút chuông cửa phòng	Hồng, không có tín hiệu

2.10 Tầng 10 dãy B: Hoạt động bình thường

3. Yêu cầu kỹ thuật gói dịch vụ bảo trì

- Khảo sát hiện trạng hệ thống và đưa ra giải pháp khắc phục
- Xử lý khắc phục các lỗi để hệ thống hoạt động tốt tại các tầng 3,5,6,7,10.
- Kiểm tra, vệ sinh, bảo trì hệ thống 6 tháng/lần và có báo cáo kết quả, khuyến cáo kỹ thuật.
- Xử lý các yêu cầu lỗi hệ thống báo gọi y tá khi Bệnh viện có yêu cầu, hỗ trợ 24/7.
- Cam kết đảm bảo có sẵn vật tư, linh kiện thay thế để cung cấp cho Bệnh viện.
- Nhà cung cấp có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm cung cấp hệ thống hoặc cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống báo gọi y tá và nhân viên tham gia bảo trì đã được đào tạo về hệ thống báo gọi y tá của hãng COMMAX (đính kèm tài liệu chứng minh).

Gia lai, ngày 04. tháng 9. năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Tư