

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống Chiller. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

Tên gói thầu: Bảng chào giá cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống Chiller.

1. Thông số kỹ thuật: Chi tiết danh mục hàng hoá và tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm theo thông báo này.
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.
3. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ.
4. Thời hạn thanh toán dự kiến 90 ngày, Nhà cung cấp có thể đề xuất thời hạn thanh toán khác.
5. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Thông báo.
6. Hiệu lực của chào giá: 12 tháng kể từ ngày ký.
7. Hồ sơ chào giá: Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì kín, niêm phong để bảo mật, bao gồm:
 - Thư chào giá cạnh tranh
 - Đăng ký kinh doanh (Bản sao y công chứng)
 - Hồ sơ kinh nghiệm (Hợp đồng tương tự đã thực hiện)
 - Bảng chào giá
 - Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác nếu có
 - Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc gửi bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0966 271 115 – Mrs. Ni

Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng




NGUYỄN AN SƠN



YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
HẠNG MỤC BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA MÁY CHILLER

(Đính kèm Thông báo: ~~72~~ /TB-CTCPBVĐKBĐ, ngày ~~03~~ tháng ~~02~~ năm 2026 về việc mời chào
giá dịch vụ bảo trì hệ thống Chiller)

A. YÊU CẦU KỸ THUẬT BẢO TRÌ	
I	Yêu cầu chung kỹ thuật Máy Chiller giải nhiệt Số lượng: 03 máy, Hãng sản xuất: Climaveneta (Italia) Công suất 256kW/máy
Bảo trì hệ thống Chiller (03 máy)	A. KIỂM TRA CHUNG - Kiểm tra độ ồn và độ rung. - Kiểm tra các thiết bị phụ trợ: máy bơm nước lạnh. - Kiểm tra rò rỉ dầu, ẩm trong hệ thống. - Sơn chỗ rỉ nếu cần thiết. - Kiểm tra nguồn: Điện áp cân bằng, pha, hệ thống tiếp địa. - Kiểm tra và ghi nhận lỗi trong lịch sử. B. HỆ THỐNG CHILLER 1. Bảo trì một năm 2 lần: - Kiểm tra độ ồn và độ rung. - Kiểm tra các thiết bị phụ trợ: máy bơm nước lạnh. - Kiểm tra rò rỉ dầu, ẩm trong hệ thống. - Sơn chỗ rỉ nếu cần thiết. - Kiểm tra nguồn: Điện áp cân bằng, pha, hệ thống tiếp địa. - Kiểm tra chênh lệch áp lực nước trong bình lạnh - Chỉnh công tác áp lực và công tắc dòng chảy. - Kiểm tra mức dầu và gas. - Kiểm tra roong, kính gas và kiểm tra xì nếu cần thiết. - Kiểm tra chức năng của điện trở sưởi dầu. - Bổ sung thêm môi chất lạnh nếu cần (Chi phí vật tư sẽ không bao gồm trong gói bảo trì, nếu cần nhà thầu sẽ báo giá riêng). 2. Bảo trì máy nén: - Kiểm tra cách điện của máy nén. - Kiểm tra dòng khởi động và dòng chạy. - Kiểm tra dòng chạy 3 pha cân bằng. - Kiểm tra dòng chạy lúc đầy tải. - Kiểm tra nhiệt độ của motor. - Vệ sinh máy nén. 3. Bảo trì hệ thống bôi trơn: - Kiểm tra màu dầu và mức dầu. - Kiểm tra hoạt động của điện trở sấy dầu - Kiểm tra hoạt động của van điện từ. - Thay dầu cho máy nén. 4. Bảo trì hệ thống điện: - Kiểm tra bộ điều khiển và nhiệt độ cài đặt (giới hạn đầy tải, nhiệt độ cài đặt, tỷ lệ dòng giới hạn, bảo vệ quá dòng).



	- Kiểm tra các chế độ an toàn trong hệ thống: công tắc áp suất thấp, áp suất cao. - Kiểm tra và siết chặt đầu dây kết nối. - Kiểm tra cảm biến nhiệt độ và cảm biến áp suất. - Kiểm tra hoạt động của van điện từ. - Kiểm tra và vệ sinh khởi động từ. - Vệ sinh tủ điện. 5. Bảo trì thiết bị dàn nóng: Vệ sinh dàn nóng bằng phương pháp cơ học (2 lần / năm). 6. Báo cáo: - Báo cáo lịch sử lỗi. - Báo cáo áp suất gas đường hút, đường đẩy chiller - Hiệu chỉnh nhiệt độ đường hút, đẩy nếu có. - Báo cáo quá nhiệt đường hút, đẩy. - Báo cáo chiller hoạt động. - Báo cáo sự khác biệt và sửa chữa nếu cần. - Nộp báo cáo bảo trì.
II	YÊU CẦU THAY THẾ VẬT TƯ
1	Dầu lạnh Emkarate 32 (3 thùng, 20l/thùng)
2	Lọc Gas D48 (8 cái)
3	Gas lạnh 410a (2 bình)
III	Các yêu cầu khác
1	Hỗ trợ khắc phục sự cố online 24/24 khi hệ thống có xảy ra lỗi.
2	Phải có mặt tại Bệnh viện thực hiện khắc phục sự cố không quá 48h khi hệ thống có xảy ra lỗi không thể xử lý được từ xa.
3	Kỹ sư bảo trì có chuyên môn về hệ thống lạnh, máy Chiller, HVAC
4	Cam kết hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ
B. YÊU CẦU SỬA CHỮA	
1	- Thay màn hình điều khiển - Thay board điều khiển Chiller W3000 - Thay board mở rộng module phụ - Thay board điều khiển van tiết lưu

Đơn vị chào giá cam kết:

- Chỉ tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính;
- Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật;
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.

10/10/2024