

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu mua sắm gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy toà nhà. Kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

Tên gói mua sắm: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy toà nhà tại Bệnh viện Bình Định.

1. Thông số kỹ thuật: Chi tiết danh mục dịch vụ và tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm theo thông báo này.
2. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào giá cạnh tranh.
3. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ.
4. Thời hạn thanh toán dự kiến 90 ngày, Nhà cung cấp có thể đề xuất thời hạn thanh toán khác.
5. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 09 ngày làm việc kể từ ngày Thông báo.
6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký.
7. Hồ sơ chào giá: Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì kín, niêm phong để bảo mật, bao gồm:

- Thư chào giá cạnh tranh
- Đăng ký kinh doanh (Bản sao y công chứng)
- Hồ sơ kinh nghiệm (Hợp đồng tương tự đã thực hiện)
- Bảng chào giá
- Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác nếu có
- Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc gửi bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0966 271 115 – Mrs. Ni

Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN SƠN

YÊU CẦU KỸ THUẬT

BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TẠI BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH

I. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Kiểm tra, vệ sinh và hiệu chỉnh, sửa chữa các thiết bị nhằm loại trừ hoặc phòng ngừa các trục trặc hư hỏng của thiết bị hay các bộ phận của hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm:
- Kiểm tra tình trạng thiết bị gồm phần cơ và điện
- Kiểm tra các mối liên kết cơ khí và siết chặt
- Kiểm tra các vị trí và tra dầu mỡ bôi trơn
- Phát hiện và sửa chữa bất kỳ hư hỏng trong phạm vi có thể
- Kiểm tra và nạp bổ sung các bình chữa cháy các loại
- Duy trì hệ thống ở tình trạng sạch sẽ và an toàn sau mỗi lần bảo dưỡng
- Báo cáo chi tiết tình trạng hệ thống và mọi công việc đã thực hiện.

II. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

1. Hệ thống chữa cháy toà nhà

a. Công tác kiểm tra, sửa chữa, cân chỉnh thiết bị:

I	KIỂM TRA BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PCCC			Ghi chú
1.1	Phương tiện chữa cháy cầm tay			
	Bình chữa cháy bột xách tay ABC 8kg	Cái	138	Kiểm tra, ghi nhận tình trạng, nạp lại
	Bình chữa cháy khí xách tay CO ₂ 5kg	Cái	138	Kiểm tra, ghi nhận tình trạng, nạp lại
	Bình chữa cháy bột treo trần ABC 8kg	Cái	46	Kiểm tra, ghi nhận tình trạng, nạp lại
1.2	Phòng bơm			
	Bình tích áp 200L	Cái	1	Kiểm tra, vệ sinh
	Bơm chữa cháy bù áp $Q=8,4$ l/s; $H=95m$	Máy	1	Kiểm tra, vệ sinh, đo độ ồn, độ rung
	Bơm chữa cháy diesel $Q=168$ l/s; $H=95m$	Máy	1	Kiểm tra, vệ sinh, đo độ ồn, độ rung
	Bơm chữa cháy điện $Q=168$ l/s; $H=95m$	Máy	1	Kiểm tra, vệ sinh, đo độ ồn, độ rung
1.3	Phương tiện chữa cháy vách tường/ ngoài nhà			
	Tủ chữa cháy ngoài nhà, KT: 600x500x220	Tủ	4	Kiểm tra, vệ sinh
	Tủ chữa cháy trong nhà, KT: 1350x650x220	Tủ	79	Kiểm tra, vệ sinh

1014
NG TY
PHÂN
NH VIỆ
A KHOA
INH ĐỊNH
NH GI

10/10

	<i>Trụ chữa cháy ngoài nhà</i>	Cái	4	Kiểm tra, vệ sinh, thay Ron cao su, sơn màu (nếu có)
	<i>Trụ tiếp nước chữa cháy 2 ngã</i>	Cái	2	Kiểm tra, vệ sinh, thay Ron cao su, sơn màu (nếu có)
	<i>Cuộn vòi DN50x20m</i>	Cuộn	158	Kiểm tra, đánh giá tình trạng
	<i>Cuộn vòi DN65x20m</i>	Cuộn	8	Kiểm tra, đánh giá tình trạng
	<i>Lăng phun DN50</i>	Cái	158	Kiểm tra, đánh giá tình trạng
	<i>Lăng phun DN65</i>	Cái	8	Kiểm tra, đánh giá tình trạng
	<i>Van góc DN50</i>	Cái	158	Kiểm tra, vệ sinh
1.4	Hệ thống van			
	<i>Van cổng DN50</i>	Cái	59	Kiểm tra, vệ sinh
	<i>Van cổng DN65</i>	Cái	3	Kiểm tra, vệ sinh
	<i>Van cổng DN100</i>	Cái	12	Kiểm tra, vệ sinh
	<i>Van cổng DN125</i>	Cái	3	Kiểm tra, vệ sinh
	<i>Van cổng DN150</i>	Cái	5	Kiểm tra, vệ sinh
	<i>Van một chiều DN50</i>	Cái	1	Kiểm tra, vệ sinh
	<i>Van một chiều DN125</i>	Cái	2	Kiểm tra, vệ sinh
	<i>Van giảm áp DN65</i>	Cái	10	Kiểm tra, vệ sinh, cân chỉnh(Nếu có)
	<i>Van giảm áp DN100</i>	Cái	3	Kiểm tra, vệ sinh, cân chỉnh(Nếu có)
	<i>Van xả khí tự động DN25</i>	Cái	14	Kiểm tra, vệ sinh
	<i>Y lọc DN50</i>	Cái	1	Kiểm tra, vệ sinh
	<i>Y lọc DN150</i>	Cái	2	Kiểm tra, vệ sinh
	<i>Đồng hồ đo áp 0-20 bar + van khoá + xiphong</i>	Cái	6	Kiểm tra, vệ sinh
	<i>Công tắc dòng chảy, 16 bar</i>	Cái	57	Kiểm tra, vệ sinh
	<i>Cụm van deluge DN100</i>	Cái	12	Kiểm tra, vệ sinh, cân chỉnh(Nếu có)

Kch

b. Công tác cung cấp và thay thế vật tư, thiết bị sau khi kiểm tra:

- Nạp lại các bình chữa cháy khí CO₂, bột ABC sau khi kiểm tra có dấu hiệu mất áp, thiếu áp theo Quy định PCCC.
- Thay thế lăng phun, cuộn vòi sau khi kiểm tra nếu có dấu hiệu lão hóa, rách không còn sử dụng được theo Quy định PCCC
- Thay thế các Ron cao su trụ chữa cháy, Ron mặt bích Van đường ống chống rò rỉ nước
- Thay thế các Van, đồng hồ áp suất nếu phát hiện hư hỏng

2. Yêu cầu bảo trì, bảo dưỡng

- Bảo trì trọn gói 1 lần/năm.
- Thực hiện kiểm tra tình trạng trang thiết bị, phương tiện, toàn bộ hệ thống.
- Có hỗ trợ kỹ thuật từ xa, trực tiếp trong vòng 4h
- Cung cấp thiết bị thay thế tạm thời khi có sự cố.

3. Hồ sơ nhà thầu cần cung cấp

- Hồ năng lực
- Quy trình bảo trì, bảo dưỡng
- Danh sách nhân sự.
- Danh sách công trình tương tự đã triển khai (nếu có).

4. Đơn vị chào giá cam kết:

- Chỉ tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính;
- Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật;
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.



Handwritten signature