

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu **mua sắm lọc HEPA thuộc hệ thống khí sạch**. Kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

Tên gói mua sắm : Mua sắm lọc HEPA thuộc hệ thống khí sạch

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào giá cạnh tranh kín
2. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng mua bán
3. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông báo (trừ thứ 7 và chủ nhật)
4. Hiệu lực của chào giá: 90 ngày.....
5. Yêu cầu kỹ thuật: (theo bảng đính kèm)
6. Yêu cầu hồ sơ chào giá:

6.1. Hồ sơ chào giá có niêm phong, đóng dấu ký tên của người có thẩm quyền.

6.2. Số lượng Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản gốc)

6.3. Nội dung Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Bảng chào giá (Giá chào phải bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, chi phí nhân công, đi lại, lưu trú, dụng cụ chuyên dùng và các chi phí khác).
- Hồ sơ năng lực:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
 - Hồ sơ kinh nghiệm: Kê khai các hợp đồng đã và đang thực hiện với các Bệnh Viện có liên quan đến việc bảo trì; Năng lực kỹ thuật và nhân sự.(nếu có)
- Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác (nếu có)

6.4. Nội dung khác:

- Điều kiện thanh toán Chủ Đầu Tư mong muốn
Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính

(Hoặc điều kiện thanh toán khác theo thỏa thuận)

6.5. Đơn vị chào giá cam kết:

- Chỉ tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính;



- Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, bằng fax hoặc qua bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0966 271 115 - Phòng mua hàng

Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng



YÊU CẦU KỸ THUẬT LỌC HEPA
(LỌC KHÍ SẠCH PHÒNG MỒ, DSA)

1. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Đảm bảo hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở đi.
- Đảm bảo đúng chính xác về thông số kỹ thuật và đặc tính kỹ thuật.

2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Lọc HEPA H13:

- Hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn VDI 6022
- Trơ vi sinh theo tiêu chuẩn ISO 846
- An toàn tiếp xúc thực phẩm theo tiêu chuẩn EC 1935:2004
- Hiệu suất: $\geq 99.97\%$, bụi $\geq 0.3\mu m$ theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1822
- Test Report: 100% được quét kiểm tra (scan tested) riêng biệt theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1822
- Vật liệu khung: Nhôm định hình mạ anodized
- Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh
- Dệm kín: Polyurethane liền nhau, mặt gió vào

1	Lọc HEPA H13: Kích thước (WxHxD): 1219x610x66 mm Lưu lượng: ≥ 1200 m ³ /h Tổn áp ban đầu ≤ 114 Pa	Cái	8
2	Lọc HEPA H13: Kích thước (WxHxD): 1219x762x66 mm Lưu lượng: ≥ 1500 m ³ /h Tổn áp ban đầu ≤ 110 Pa	Cái	8

3. Tiêu chuẩn và chứng nhận

- Thiết bị có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Giấy chứng nhận xuất xưởng hàng hoá;
- Giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá.

4. Hồ sơ nhà thầu cần cung cấp

- Hồ sơ năng lực;
- Hãng sản xuất có tài liệu kỹ thuật và catalogue đầy đủ;
- Danh sách các đơn vị đã từng thực hiện cung cấp (nếu có).



Handwritten signature